


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- PA -- PRESSOSTATO ALTA
- PB -- PRESSOSTATO BASSA
- XE -- RELE' ZOCCOLATO E CONTATTO RELE'
- 8C -- SELETTORE 0--1
- IL -- ALIMENTAZIONE MODULO INIEZIONE LIQUIDA
- INT 69 -- KRIWAN
- DIFF. OLIO -- PRESSOSTATO DIFFERENZIALE OLIO
- R -- RITARDATORE PARTENZA GRUPPO E CONTATTO
- 51 -- RELE' TERMICO
- PP -- PRESSOSTATO PARZIALIZZAZIONE CONDENSATORE
- RC -- RESISTENZA CARTER
- VT -- VENTILATORE TESTATA
- 6C -- CONTATTORE COMANDO COMPRESSORE E CONTATTO AUSILIARIO
- 6VC -- CONTATTORE COMANDO VENTOLE CONDENSATORE
- 6V -- CONTATTORE COMANDO VENTOLE EVAPORATORE
- 42 -- INTERRUTTORE GENERALE BLOCCOPORTA
- 6R -- CONTATTORE COMANDO RESISTENZE SBRINAMENTO
- TS -- TERMOSTATO FINE SBRINAMENTO
- T -- TERMOSTATO AMBIENTE
- P -- PRESSOSTATO MIN MAX
- EV -- SOLENOIDE
- 3M -- MOTORE TRIFASE
- 2M -- MOTORE MONOFASE
- TE -- TEMPORIZZATORE -- OROLOGIO
- -- MORSETTO NUMERATO
- ⊗ -- LAMPADA SPIA
- -- FUSIBILE

Oggetto tavola LEGENDA SIGLE PRESENTI SUGLI SCHEMI	Scala
	Tav.n° PLA1
 Paolo Pegorari via DELLE SCIENZE, 26 OCCHIOBELLO (PR)	Data
	Prog.n°

Cliente
